



БИШКЕК ШААРЫ ЖАНА ЧУЙ
ОБЛУСУ БОЮНЧА АЙМАКТЫК
БАШКАРМАЛЫК

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО
ГОРОДУ БИШКЕК И ЧУЙСКОЙ
ОБЛАСТИ

720033 Бишкек ш., Манас пр., 101/1
Тел: (312) 32-33-64 факс: (312) 32-31-14
e-mail: opn-geti@mail.ru

720033 г. Бишкек пр. Манаса ,101/1
Тел: (312)32-33-64 факс: (312) 32- 31-14
e-mail: opn-geti@mail.ru

АКТ

проверки противопожарного состояния объекта.

«28» 12 2021г.

С. Ак-сай

Комиссией в составе

Ибрагимов Э.К. инспектор
(должность, фамилия, инициалы)

ГипБ при МЧС КР, Исаева А.Б. — директор

составили настоящий акт о противопожарном состоянии

Бейшенкулова В.А. — завуч, СОШ

(наименование предприятие, учреждения, организации, адрес объекта, фамилия, должность руководителя)

И. Байбекова, С. Ак-Сай, Аманбай - Ата 27 В

УСТАНОВЛЕНО:

Что, следующие мероприятия, предусмотренные противопожарными нормами и правилами исполнены, а именно:

- Установлен пожарный щит
- обеспечена в достаточном количестве огнетушителями
- План эвакуации здания разработан
-

Не исполнены следующие мероприятия, а именно:

- Отсутствует АУПС в школе
-
-

Выводы: На основании вышеизложенного полагаем, что данный объект в целом отвечает противопожарным нормам и может осуществлять деятельность по функциональному назначению. **Примечание:** в случае нарушений норм и правил пожарной безопасности, оставляем право за собой об отзыве данного документа, действительно в течении года со дня выдачи.

Руководитель объекта (Ф.И.О и роспись)

Исаева А.Б.

Представитель объекта (Ф.И.О и роспись)

Бейшенкулова В.А.

Представитель госпожнадзора(Ф.И.О и роспись)

Э. Ибрагимов